



STRAND KOMMUNE

INSTALLASJON AV ILDSTED

Huseier er forpliktet til å melde fra til kommunen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. Jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff, brann- og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. Juni 2002 § 11 h og Forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging § 6.

Viser også til Teknisk Forskrift § 9-10. Utslippskrav til vedovner

(1) Lukket ildsted for vedfyring skal utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning. Utslipp av partikler fra slikt ildsted skal ikke overstige verdier gitt i Norsk Standard NS-3059 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Krav.

Meldeplikten gjelder også når det har vært installert ildsted på plassen tidligere. Meld i så fall også fra om hvilket ildsted som fjernes.

Vi må også vite type ildsted som monteres, godkjenningsnummer, hvor ildstedet monteres (rom, etasje). Vennligst fyll ut vedlagte skjema og returner til oss, bruk gjerne e-post.

Vi minner om at alle ildsteder må monteres iht. monteringsanvisning og at røykrørsinnføring (innmuringsstuss) for skorsteinstypen må benyttes. Er skorsteinen rehabilitert med et nytt innerrør, ta kontakt med firma som rehabiliterte skorsteinen.

Vi minner om Forskrift om brannforebygging kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk. Eier av ethvert byggverk skal sørge for at dette er bygget, brukes, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Strand brannvesen har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk.



STRAND KOMMUNE

SJEKKLISTE FOR INSTALLASJON AV ILDSTED

Eiendom				
Eiendommens adresse		Gnr	Bnr	Seksjon/boenhet
Eiers navn	Adresse		Postnr	Sted
Ildstedets type og fabrikk (navn)	Effekt i kw	Sintefnr.	Brenselstype	
Ildsted er montert i rom:	Etasje:	Nymontering: Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>		Bytte av gammel ovn, type:

Type skorstein		
<input type="checkbox"/> Tegl	Dimensjon i cm ²	Antall ildsteder på skorsteinen
<input type="checkbox"/> Elementskorstein Type:.....		
<input type="checkbox"/> Stålskorstein Type:.....		
<input type="checkbox"/> Evt. rehabilitert med innerrør av keramikk <input type="checkbox"/> Stål		
<input type="checkbox"/> Evt. annet		
Montørs navn	Adresse	
Montørs kvalifikasjoner		

Kontrollpunkter	Ja	Nei
<i>Se ev. ildstedets monteringsanvisning for mål. Alle mål er minimumsavstander</i>		
1. Ved montering av peis eller et annet tungt ildsted, har du sjekket om gulvet tåler belastningen		
2. Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?		
3. Er avstand til brannmur/ubrennbart materiale kontrollert?		
4. Er avstand til brennbart materiale kontrollert?		
5. Er avstand til tak kontrollert?		
6. Er det ubrennbart materiale under ildstedet og plate foran ildstedet?		
7. Er plata i så fall stor nok? (Se ev. monteringsanvisningen for mål)		
8. Er det feiemulighet for ildsted og røykrør?		
9. Er det korrekt avstand fra røykrøret til brennbart materiale?		
10. Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?		
11. Er ildstedet riktig dimensjonert for oppvarmingsareal?		
12. Er ildstedet sikret nok forbrenningsluft?		
13. Finnes produktdokumentasjon med monteringsanvisning på stedet?		
14. Er røykrørsinnføring / innmuringstuss montert ?		

Installert:

Sted

Dato

Montørs signatur