



- Generelle merknader
- Alle VA-anlegg (inkl. material) skal være iht. kommunaltekniske VA-normer.
 - Min. avstand mellom hovedledning VA og bygning/konstruksjon/installasjon er 4m. Bygging eller installasjon nærmere enn 4m må avklares med VA-ansvarlig i kommunen.
 - Vurderinger i forprosjektsfasen er basert på minstekrav fra kommune ift. dimensjoner, kummer og fall på ledninger. Entreprenøren er selv ansvarlig for å legge til grunn korrekte beregninger, dimensjoner og mengder i tilbudet.
 - Mulige konflikter mellom prosjektert VA-anlegg og el-/telekabler o.l. må vurderes ved detaljprosjektering.
 - Plassering av VA-anlegg optimaliseres ved detaljprosjektering.
 - Brannkrav må vurderes i samråd med brannrådgiver.

- Spesielle merknader
- Avstand mellom overvannsledning og byggegrense er mindre enn avstandskravet på 4 meter, det må søkes om dispensasjon fra avstandskravet ifm. utbyggingen, eventuelt kan OV 200 PP omlegges.
 - Tilkobling eks. OV 600 BET
 - Det legges to stikkledninger ut fra VK7 for å unngå endekum med stillestående vann. Det kan eventuelt legges en "blødeledning" fra kummen.

Tegnforklaring		
Type	Prosjektert	Eksisterende
Vannledning		
Spillvannsledning		
Overvannsledning		
Felles avløp		
Spillvann pumpe		
Drensledning		
Kum		
Sandfang/terrenslug		
Sluk		
Stikkledning		
EL-trasé		
Ledning fjernes/erstattes		
Entreprisegrense		
Terreng		

3	Nytt plankart 19.02.2026	EL	EM	EM	27.02.2026
2	Ny plankart 20.09.2024	HSH	EM	SB	25.09.2024
1	For godkjenning	HSH	EM	SB	12.03.2018
Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Kontr.	Godkjent	Dato

Prosjekttil
Elektrisøren 4
4031 Stavanger
www.prosjekttil.no

Stav Arkitekt
Nedre Fjelde

Vann og Avløp
Plantegning

Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32
Høydegrunnlag: NN2000
Målestokk: 1:500 (A1)

Dato: 12.03.2018
Tegnet: HSH
Godkjent: SB
Prosjektnr: 18187.003

Tegningsnr: NEFJ-H101
Rev: 3